

PEC

Spett.le

COMMISSARIO STRAORDINARIO
info@pec.dissestopuglia.it

**Oggetto: PNRR - PIETRAMONTECORVINO 16IR865/G1 - INDIZIONE E CONVOCAZIONE
CONFERENZA SERVIZI DECISORIA.**

Con riferimento alla Vs nota pervenuta (vs. prot. 1345 del 7/7/23), per comodità allegata in copia alla presente, Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione progettuale trasmessa, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi **non** interferiscono con gli elettrodotti AT/AAT di proprietà Terna Spa.

Ad ogni modo, in considerazione della peculiare attività svolta dalla Scrivente, inerente la manutenzione, l'esercizio e il pronto intervento degli elettrodotti AT/AAT, sarebbe opportuno, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto, che la stessa venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto.

Vi invitiamo, comunque, a tenere in dovuto conto della presenza delle infrastrutture elettriche AT/AAT, di evitare qualsiasi interferenza senza nostra preventiva autorizzazione e di prevedere adeguate azioni di tutela delle medesime. Le linee elettriche in questione appartengono alla Rete di Trasmissione Nazionale e sono funzionali al servizio pubblico di trasmissione elettrica.

Eventuali altre comunicazioni dovranno essere indirizzate a:

Terna Rete Italia S.p.A. - Rete di Trasmissione Nazionale
Dipartimento Trasmissione Sud, Via Aquileia, 8 – 80143 Napoli
PEC: dipartimento-sud@pec.terna.it

Vi segnaliamo, infine, che i nostri conduttori/cavi sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 del D. Lgs. 9.4. 2008, n. 81) ed alle norme CEI EN 50110 e CEI 11- 48, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, costituisce pericolo di morte.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

Unità Impianti Bari
Il Responsabile
Gaetano Cimmino Marzano

/EM